

# QUE S'EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ?



Jeudi 09 mai 2019

## INTERRUPTION DU TRAFIC SUR LES AXES MAISONS-LAFFITTE-POISSY ET MAISONS-LAFFITTE-ACHÈRES VILLE



Coupure d'alimentation



A Maisons-Laffitte




Incident survenu  
jeudi 09 mai, à 8h05

### Conséquences – Plan de transport

Le 9 mai 2019, une rupture totale d'alimentation électrique entre Achères et Maisons-Laffitte s'est produite suite à une disjonction caténaire à Maisons-Laffitte occasionnée par des oiseaux. Cet incident a engendré une interruption du trafic sur les axes Maisons-Laffitte-Poissy (RER A, ligne J et lignes normandes) et Maisons-Laffitte-Achères ville (RER A Cergy et ligne L Nord) de 8h05 à 09h39 (cf carte ci-dessous).

Les équipes SNCF sont intervenues dès connaissance de l'événement pour réalimenter les caténaires en électricité et sécuriser les équipements.

Les circulations ont pu reprendre progressivement à partir de 9h39 sur l'ensemble des lignes.



Mobilisation des équipes techniques pour dégager les installations et remettre l'alimentation le plus rapidement possible.



Déploiement des équipes en gare pour vous orienter et vous informer en direct concernant l'évolution de la situation.



Reprise progressive du trafic dès 9h39.

**Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.**

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.

