

QUE S'EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ?



Mardi 4 février



INTERRUPTION DU TRAFIC ENTRE ARGENTEUIL ET CONFLANS SAINTE-HONORINE :

RETOUR SUR LES INCIDENTS DE DÉFAUT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE QUI ONT AFFECTÉ VOTRE LIGNE



Incidents affectant la caténaire (câble électrique)



Ligne Mantes <> Paris Saint Lazare via Conflans et Paris Saint Lazare <> Pontoise/Gisors




Du dimanche 2 février à 14h au lundi 3 février jusqu'à la fin du service

Incidents déclencheurs

Dimanche 2 février, **deux incidents successifs et majeurs** ont affecté l'alimentation électrique de votre ligne et les circulations.

A 14h, **un incendie sur une gaine électrique** s'est déclaré à Val d'Argenteuil entraînant **la perte d'alimentation sur une partie de la ligne J**. La circulation a été immédiatement interrompue entre Conflans Sainte-Honorine et Argenteuil pour permettre aux pompiers d'intervenir, puis aux équipes de maintenance d'effectuer les réparations. **La circulation a pu être rétablie rapidement, dans le sens Province > Paris.**

A 19h, **une seconde panne d'alimentation d'électricité** s'est déclenchée consécutivement à **une rupture de la caténaire à Herblay**. Les dégâts matériels très importants ont nécessité l'intervention sur les 2 voies d'une quinzaine d'agents de maintenance toute la nuit et la journée du 3 février pour remettre en état **400 mètres de lignes électriques endommagés.**



Conséquences – Circulation des trains

Dimanche 2 et lundi 3 février, nous avons été contraints de limiter la circulation des trains :

- entre Paris et Argenteuil
- entre Conflans Sainte-Honorine et Mantes La Jolie
- entre Conflans Sainte-Honorine et Boissy l'Aillierie
- entre Pontoise et Gisors

Certains trains en heure creuse ont pu être détournés par les voies de la ligne L Nord sans desserte des gares intermédiaires de Conflans à Argenteuil.

Des bus de substitution ont circulé entre Argenteuil et Conflans Sainte-Honorine en fonction des disponibilités.

Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ



Mobilisation de plusieurs équipes techniques pour la réalisation des réparations de l'alimentation électrique



Déploiement des équipes dans les gares pour vous orienter et vous informer en direct sur l'évolution de la situation et vos moyens de substitution



30h de perturbation suite au cumul des 2 incidents



Vos informations en temps réel via l'assistant SNCF, le site transilien.com et le fil twitter Ligne J

